



ESCENARIO

Viernes 19 de febrero de 2010

Ardió un depósito de pinturas



▣(**Argentina**) Bahía Blanca.- Un incendio afectó esta madrugada, alrededor de las 3, un depósito de pinturas de la firma Sherwin Williams ubicado en Avenida Colón 1792.

Según la información de Defensa Civil de la Municipalidad las pérdidas en el inmueble fueron totales. Como consecuencia de las llamas y el intenso calor se derrumbó el techo y el frente del galpón.

Ahora, se investigan las causas del siniestro que movilizó en total a cuatro dotaciones de bomberos compuestas por 35 hombres, tanto Bomberos de la Policía de la Provincia como Bomberos Voluntarios de la localidad de Ingeniero White.

Fuente: www.bahiadigital.com.ar

Ejercicio – Use la GRE2008

Nombre del Material	Nro. ONU	Nro. Guía	¿Es un material RIT?
Pintura (Inflamable)	1263	128	NO
Pregunta	Respuesta		
¿Qué tipo de Material Peligroso es? (Vea el título de la Guía Naranja)	Líquidos Inflamables (No Polar/No Mezclables con Agua)		
Peligros Potenciales: (Indicar sólo el peligro más importante: "A LA SALUD" o "INCENDIO o EXPLOSION")	INCENDIO O EXPLOSION ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.		
¿Qué Ropa Protectora debemos utilizar?	Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.		
En caso de Incendio, ¿Cuánto debemos aislar?	Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).		
Para incendios grandes, ¿Qué agentes de extinción debemos usar?	Use rocío de agua, niebla o espuma regular. Utilice rocío de agua. No usar chorros directos. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.		

Envíe su respuesta a: capacitacion@ciquime.org.ar